REZ A-A´
M=1:50



REZ B-B´
M=1:50



KONŠTRUČNÝ VÝKRES
PODORYSNÝ POHĽAD
M=1:25



KONŠTRUČNÝ VÝKRES
POHĽAD NA HLAVNÚ REDUKČNÚ A VODOMERNÚ ZOSTAVU



PÔDORYS
M=1:50



STROPNÁ DOSKA
M=1:50



PÔDORYS
M=1:25



POZNÁMKA :
- VETRACIE POTRUBIE D110 PVC-U A POTRUBIE DN 40-OC-I Z ODFUKU POISTNÉHO VENTILU JE VYVEDENÉ MIMO TELESA KOMUNIKÁCIE
- MATERIÁL ARMATÚR A TVAROVIEK JE TVÁRNA LIATINA GGG 400

KONŠTRUČNÝ VÝKRES
POHĽAD NA ZOSTAVU OBTOKU



1 BETÓNOVÁ ŠACHTA 2 BETÓNOVÁ STROPNÁ DOSKA 3 BETÓNOVÝ VYROVNÁVACÍ PRSTENEC 4 POKLOP 600x800 mm, D400 kN 5 POPLASTOVANÉ STUPÁČKY (V zmysle STN 743282, DG tl. 38, §19 odst.4,Vyhlášky SUBP č.59/82 Zb.)

ZAŤAŽENIE POKLOPU
D 400kN A=110 B=150
MAX.VÁHA 11+2,5t HĹBKA OSADENIA H=2700mm

VODOMERNÁ A REDUKČNÁ ARMATÚRNA ŠACHTA 4150/1400/2090 mm (vnútorné) Monolitická	VODOSTAVEBNÝ BETÓN C 35/45 STROPNÁ DOSKA PRE ZAŤAŽENIE D 400 kN

Hlavný projektu	ING. BARTEK JOZEF	AQUATING vodohospodárske stavby MGR. JÓZEF BARTEK MAŠOVCE 519 079 29 tel.+421 903 706 569 mail:aqua@zoznam.sk	
Zodp.projektant	ING. BARTEK JOZEF		
Vypracoval	ING. BARTEK JOZEF		
Vypracoval	ING. HAŠČKA RUDOLF		
Investor	Združenie obcí EKO KARPATY Horná Krupá č.186, 919 65 Horná Krupa IČO: 37845438	Číslo registrácie 4368/A*2-2-3	
Názov a miesto stavby	ODKANALIZOVANIE A ZÁSOBOVANIE PITNOU VODOU TRNAVSKÉHO REGIÓNU - ZÁPAD Trstín-Bíňovce-Horná Krupá-Dolná Krupá na ČOV Trnava-Zeleneč	Stupeň	DUR a DSP
		Dátum	08.2021
		Formát	594X1260
		Č. Zákazky	05/2021
Druh projektu	PRIPOJOVACÍ VODOVOD VDJ - POTOČKY	Mierka	1:25
Druh výkresu	REDUKČNÁ A VODOMERNÁ ŠACHTA	PRIPOJENIE NA VDJ DN600	
Ucelená časť	"D" DOLNÁ KRUPÁ	Stavebný objekt SOD - 04	Č. výkresu D 04/5